

3. ACCESORIOS PARA CENTRALES Y SENSORES

Alarma **AL-2**

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Referencia   | 00045                     |
| Alarma       | Acústica                  |
| Potencia     | Acústica 85 dB a un metro |
| Alimentación | 12 Vdc                    |



Alarma **AL-3**

|                |                                                        |              |        |
|----------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------|
| Referencia     | 00028                                                  | Alimentación | 12 Vdc |
| Referencia     | 03190                                                  | Alimentación | 24 Vdc |
| Alarma         | Óptico - Acústica<br>104 dB a 1 metro + Flash Luminoso |              |        |
| Consumo máximo | 110 mA                                                 |              |        |
| Alimentación   | 155 x 114 x 44 mm                                      |              |        |



Interruptor de flujo **IF-01**

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Referencia   | 00370             |
| Dimensiones  | 250 x 160 x 26 mm |
| Tensión      | 230 Vac           |
| Contactos LP | 230 Vac           |

Dispositivo de detección de flujo de aire en cumplimiento a la exigencia de la Norma UNE 60670-6:2014. Con todas las prestaciones FIDEGAS® para Garantizar una máxima Seguridad.

\* Disponible repuesto Referencia 00093



Rearme manual **RM-01**

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Referencia  | 03101           |
| Dimensiones | 60 x 63 x 26 mm |
| Tensión     | 230 Vac         |

Equipo dotado de un pulsador (Rearme Manual) para activar una electroválvula una vez activada la extracción y en funcionamiento el Interruptor de Flujo. El Rearme Manual es el complemento perfecto del IF-01, con indicación óptica de extracción ON y electroválvula ON, máxima seguridad y comodidad para el usuario.



3. ACCESORIOS PARA CENTRALES Y SENSORES

Test Kit FIDEGAS®

El Test Kit FIDEGAS® es un producto contemplado en nuestras certificaciones para dar cumplimiento a las exigencias normativas que permite la comprobación de buen funcionamiento de Sensores Remotos y Detectores FIDEGAS®, para la puesta en marcha y mantenimientos. Incluye 405 ml de gas y la máscara para aplicar el gas.



| REF.  | SENSOR                                                                          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 00056 | Metano (CH4) / Gas Natural                                                      |
| 00055 | Butano/Propano (C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> )                                 |
| 00057 | Hidrógeno (H <sub>2</sub> )                                                     |
| 00089 | Acetato n-butilo (C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> O <sub>2</sub> )               |
| 00301 | Acetato de etilo (C <sub>4</sub> H <sub>8</sub> O <sub>2</sub> )                |
| 00213 | Acetileno (C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> )                                      |
| 00214 | Acetona (C <sub>4</sub> H <sub>6</sub> O)                                       |
| 00197 | Amoniaco Explosivo (NH <sub>3</sub> )                                           |
| 00323 | Butanol (C <sub>4</sub> H <sub>9</sub> OH)                                      |
| 00235 | Butanona o Etil Metil Cetona (CH <sub>3</sub> COC <sub>2</sub> H <sub>5</sub> ) |
| 00175 | Ciclohexano (C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> )                                   |
| 00186 | Etanol o Alcohol Etilico (C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH)                     |
| 00236 | Etileno (C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> )                                        |
| 00174 | Gasolina                                                                        |
| 00058 | Hexano (C <sub>6</sub> H <sub>14</sub> )                                        |
| 00343 | Metanol o Alcohol Metilico (CH <sub>3</sub> OH)                                 |
| 00199 | Pentano (C <sub>5</sub> H <sub>12</sub> )                                       |
| 00350 | Propanol o Alcohol Isopropilico (C <sub>3</sub> H <sub>7</sub> OH)              |
| 00260 | Tolueno (C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> CH <sub>3</sub> )                        |
| 00336 | Xileno (C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> (CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> )         |
| 00072 | Monóxido de Carbono (CO)                                                        |
| 00069 | Sulfuro de Hidrógeno (H <sub>2</sub> S)                                         |
| 00144 | Amoniaco Tóxico (NH <sub>3</sub> )                                              |
| 00215 | Dióxido de Carbono (CO <sub>2</sub> )                                           |
| 00338 | Tetrahidrotiofeno (THT)                                                         |
| 00209 | Oxígeno (O <sub>2</sub> )                                                       |
| 00416 | Metanol tóxico (CH <sub>3</sub> OH)                                             |

Botella de CALIBRACIÓN

| REF.   | GAS              | % TEÓRICA | ESTABILIDAD |
|--------|------------------|-----------|-------------|
| 312049 | Metano           | 2,2% v/v  | 60 meses    |
| 312046 | Propano          | 0,85% v/v | 60 meses    |
| 312016 | Aire             | 20,9% v/v | 60 meses    |
| 312024 | CO               | 100 ppm   | 60 meses    |
| 312172 | H <sub>2</sub> S | 25 ppm    | 24 meses    |
| 312192 | NH <sub>3</sub>  | 50 ppm    | 12 meses    |
| 312230 | NH <sub>3</sub>  | 1000 ppm  | 12 meses    |
| 312241 | SO <sub>2</sub>  | 10 ppm    | 24 meses    |
| 312971 | NO               | 25 ppm    | 12 meses    |
| 314891 | NO <sub>2</sub>  | 5 ppm     | 6 meses     |
| 312937 | Cl <sub>2</sub>  | 5 ppm     | 12 meses    |
| 312727 | O <sub>2</sub>   | 15% v/v   | 60 meses    |
| 312696 | CO <sub>2</sub>  | 1% v/v    | 60 meses    |

Botella de calibración del gas correspondiente (Ref. según gas.)